



Projekt pn. „Budowa doświadczalnego ośrodka Medica Poland – Centrum Rehabilitacji z wykorzystaniem termowizji jako nowej metody badawczej w dziedzinie rehabilitacji medycznej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej Numer Umowy POPW.01.03.00-06-008/11-00

Siedliszcze, 25 października 2012

MP.Przterag.14.2012

**Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu:  
Budowa doświadczalnego ośrodka Medica Poland - Centrum Rehabilitacji  
z wykorzystaniem termowizji jako nowej metody badawczej w dziedzinie  
rehabilitacji medycznej.**

**Pytanie nr 1.** W dokumentacji brakuje schematów tablic TK TW. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

**Odpowiedź nr 1.** Rozdzielnice TK i TW stanowią część technologiczną kotłowni z wymiennikownią i winny być dobrane przez oferentów do oferowanych urządzeń kotłowni i wymiennikowni.

**Pytanie nr 2.** Czy montaż i dostawa aparatu prądotwórczego wchodzi w zakres zamówienia i czy jest po stronie wykonawcy instalacji elektrycznych? Jeśli tak, prosimy o podanie szczegółowych parametrów agregatu lub przykładowego modelu.

**Odpowiedź nr 2.** Tak dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wchodzi w zakres oferty składanej przez oferenta. Model agregatu określa oferent zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej i normatywnymi prawnymi.