

Nazwa i numer pomieszczenia		B2.13 Gabinet lekarski	
Powierzchnia		24,42 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	Emulsyjne
		Okładzina	
	Podłoga		Gładka, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, np. linoleum (PCV) z rulonu szczelnie spawane, wykładane na ścianę na wys. 8cm
	Sufit		Emulsyjne
	Stolarka		Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe Okienna: PCV lub drewniana z nawietrznikami
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa		Ogólna, miejscowa – wg części rysunkowej
	Gniazda zwykłe		230 V – wg części rysunkowej
	Gniazda specjalne		
	Instalacja telefoniczna		wg części rysunkowej
	Instalacja przywoławcza		wg części rysunkowej
	Instalacja internetowa		wg części rysunkowej
	Instalacja TV		wg części rysunkowej
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura		24 °C – grzejniki gładkie, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi
	Wentylacja grawitacyjna		Obowiązuje
	Wentylacja mechaniczna		
	Instalacja wod.-kan.		
	Instalacje specjalne		

Nazwa i numer pomieszczenia		B2.14 Węzeł higieniczno-sanitarny do gabinetu lekarskiego B2.13	
Powierzchnia		2,83 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	
		Okładzina	Głazura do sufitu
	Podłoga		Terakota
	Sufit		Emulsyjne
	Stolarka		Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe łazienkowe z tulejami wentylacyjnymi
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa		Ogólna, miejscowa nad umywalką
	Gniazda zwykłe		230 V gniazda bryzgoszczelne – wg części rysunkowej
	Gniazda specjalne		
	Instalacja		
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura		24 °C – grzejniki drabinkowe, naścienne, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi
	Wentylacja grawitacyjna		Obowiązuje
	Wentylacja mechaniczna		Wentylator elektryczny na kanale wentylacji grawitacyjnej
	Instalacja wod.-kan.		Umywalka uruchamiana baterią bez kontaktu z dłońią Miska ustępowa Natrysk
	Instalacje specjalne		Pochwyty przy prysznicowy

Nazwa i numer pomieszczenia		B2.15 Węzeł higieniczno-sanitarny do pokoju B2.16	
Powierzchnia		3,17 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	
		Okładzina	Glazura do sufitu
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe łazienkowe z tulejami wentylacyjnymi	
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna, miejscowa nad umywalką	
	Gniazda zwykłe	230 V gniazda bryzgoszczelne – wg części rysunkowej	
	Gniazda specjalne		
	Instalacja		
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	24 °C – grzejniki drabinkowe, naścienne, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna	Wentylator elektryczny na kanale wentylacji grawitacyjnej	
	Instalacja wod.-kan.	Umywalka uruchamiana baterią bez kontaktu z dłonią Miska ustępowa Natrysk Zlew dwukomorowy	
	Instalacje specjalne	Pochwyt przy prysznicowy	

Nazwa i numer pomieszczenia		B2.16 Pokój pielęgniarski ze stanowiskiem nadzoru pielęgniarskiego	
Powierzchnia		33,27 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	Emulsyjne
		Okładzina	Glazura wokół zlewu do wys 1,6 m
	Podłoga	Gładka, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, np. linoleum (PCV) z rulonu szczelnie spawane, wykładane na ścianę na wys. 8cm	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka		
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna, miejscowa – wg części rysunkowej	
	Gniazda zwykłe	230 V – wg części rysunkowej	
	Gniazda specjalne		
	Instalacja telefoniczna	wg części rysunkowej	
	Instalacja przywoławcza	wg części rysunkowej	
	Instalacja monitoringu	Konsola monitoringu ogólnego Konsola monitoringu stanowisk intensywnej terapii	
	Instalacja internetowa	wg części rysunkowej	
	Instalacja TV	wg części rysunkowej	
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	24 °C – grzejniki gładkie, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna		
	Instalacja wod.-kan.	Zlewozmywak dwukomorowy z baterią bezdotykową	
	Instalacja gazowa		
	Instalacje specjalne		

Nazwa i numer pomieszczenia		B2.17 Pokój wzmożonego nadzoru - stanowiska intensywnego nadzoru pacjenta „Pokój wzmożonego nadzoru nad osobami niepełnosprawnymi ruchowo wymagającymi szczególnej troski”	
Powierzchnia		35,51 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	
		Okładzina	Powłokowy, bezspoinowy system wykończenia ścian, lub glazura do sufitu
	Podłoga	Uziemiona wykładzina antyelektrostatyczna z rulonu, szczelnie spawana, wykładane na ścianę na wys. 8 cm	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe Okienna: PCV lub drewniana z nawietrznikami	
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna, miejscowa – wg części rysunkowej	
	Instalacja lamp bakterioobójczych	Oprawy przepływowo sufitowe z wyłącznikiem i sygnalizacją załączenia i zabezpieczonym przed przypadkowym wyłączeniem	
	Gniazda specjalne	Zestawy gniazd separowanych z zaciskiem uziemiającym wg 1 kat zasilania przy każdym łóżku	
	Instalacja telefoniczna	wg części rysunkowej	
	Instalacja przywoławcza	Przy każdym łóżku	
	Instalacja uziemień medycznych	Uziemienie wykładziny antyelektrostatycznej Uziemienie przy każdym łóżku	
	Instalacja internetowa	wg części rysunkowej	
	Instalacja monitoringu	wg części rysunkowej	
Instalacje sanitarne	Instalacja TV	wg części rysunkowej	
	Wymagana temperatura	24 °C – grzejniki gładkie, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna	Klimatyzacja	
	Instalacja wod.-kan.		
	Instalacje specjalne	Punkt poboru tlenu, próżni i powietrza przy każdym łóżku	

Nazwa i numer pomieszczenia		B2.18 Węzeł higieniczno-sanitarny do pokoju B2.17	
Powierzchnia		5,32 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	
		Okładzina	Glazura do sufitu
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe, łazienkowe z tulejami wentylacyjnymi	
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna, miejscowa wg części rysunkowej	
	Gniazda zwykłe	230 V gniazda bryzgoszczelne – wg części rysunkowej	
	Gniazda specjalne		
	Instalacja telefoniczna		
	Instalacja przywoławcza	wg części rysunkowej	
	Instalacja		
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	24 °C – grzejniki drabinkowe, naścienne, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna	Wentylator elektryczny na kanale wentylacji grawitacyjnej	
	Instalacja wod.-kan.	Umywalka z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią Miska ustępowa dla osób poruszających się na wózkach Natrysk z krzeselkiem i pochwytyami Myka - dezynfektor	
	Instalacje specjalne	Pochwyty dla osób niepełnosprawnych	

Nazwa i numer pomieszczenia		B2.19 Pomieszczenie post-morte	
Powierzchnia		9,20 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	Emulsyjne
		Okladzina	
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe	
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna, miejscowa wg części rysunkowej	
	Gniazda zwykłe	230 V gniazda bryzgoszczelne – wg części rysunkowej	
	Gniazda specjalne		
	Instalacja telefoniczna		
Instalacja			
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	20 °C	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna	Wentylator elektryczny na kanale wentylacji grawitacyjnej	
	Instalacja wod.-kan.	Umywalka Zlew jednokomorowy	
	Instalacje specjalne		