

Nazwa i numer pomieszczenia		A2.11 Pokój łóżkowy	
Powierzchnia		25,08 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	Emulsyjne
		Okładzina	
	Podłoga		Gładka, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, np. linoleum (PCV) z rulonu szczelnie spawane, wykładane na ścianę na wys. 8cm
	Sufit		Emulsyjne
	Stolarka		Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe Okienna: PCV lub drewniana z nawietrznikami
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa		Ogólna, miejscowa – wg części rysunkowej
	Gniazda zwykłe		230 V – wg części rysunkowej
	Gniazda specjalne		
	Instalacja telefoniczna		wg części rysunkowej
	Instalacja przywoławcza		wg części rysunkowej
	Instalacja internetowa		wg części rysunkowej
	Instalacja RTV		wg części rysunkowej
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura		24 °C – grzejniki gładkie, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi
	Wentylacja grawitacyjna		Obowiązuje
	Wentylacja mechaniczna		
	Instalacja wod.-kan.		
	Instalacje specjalne		

Nazwa i numer pomieszczenia		A2.12 Węzeł higieniczno-sanitarny do pokoju A2.11	
Powierzchnia		7,25 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	
		Okładzina	Glazura do sufitu
	Podłoga		Terakota
	Sufit		Emulsyjne
	Stolarka		Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe łazienkowe z tulejami wentylacyjnymi
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa		Ogólna, miejscowa nad umywalką
	Gniazda zwykłe		Gniazda bryzgoszczelne – wg części rysunkowej
	Gniazda specjalne		
	Instalacja telefoniczna		
	Instalacja przywoławcza		wg części rysunkowej
Instalacja			
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura		24 °C – grzejniki drabinkowe, naścienne, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi
	Wentylacja grawitacyjna		Obowiązuje
	Wentylacja mechaniczna		Wentylator elektryczny na kanale wentylacji grawitacyjnej
	Instalacja wod.-kan.		Umywalka dla osób poruszających się na wózkach Miska ustępowa dla osób poruszających się na wózkach Natrysk: zgodnie z normami dla osób poruszających się na wózkach Krzeselko prysznicowe z poręczami dla osób niepełnosprawnych
	Instalacje specjalne		Poręcze ściennie i uchylne dla osób niepełnosprawnych, krzeselko w części natryskowej

Nazwa i numer pomieszczenia		A2.13 Łazienka z wózko-wanną	
Powierzchnia		8,00 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	
		Okładzina	Głazura do sufitu
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe łazienkowe z tulejami wentylacyjnymi	
	Wyk. specjalne		
	Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna bryzgoszczelna
Gniazda zwykłe		2 gniazda 230V bryzgoszczelne wg części rysunkowej	
Gniazda specjalne			
Instalacja lamp bakteriobójczych		Oprawy ściennie z wyłącznikami na zewnątrz pomieszczeń, z sygnalizacją włączenia i zabezpieczonymi przed przypadkowym wyłączeniem	
Instalacja			
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	24 °C	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna	Wentylator elektryczny na kanale wentylacji grawitacyjnej	
	Instalacja wod.-kan.	Umywalka Zlewozmywak 1-komorowy z natryskiem Miska ustępowa Myjka - dezynfektor	
	Instalacje specjalne		

Nazwa i numer pomieszczenia		A2.14 Magazyn pościeli czystej	
Powierzchnia		4,70 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	Emulsyjne
		Okładzina	
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe łazienkowe z tulejami wentylacyjnymi	
	Wyk. specjalne	Zespół szaf	
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna	
	Gniazda zwykłe	230 V – wg części rysunkowej	
	Gniazda specjalne		
	Instalacja		
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	20 °C - grzejniki gładkie, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna	Wentylator elektryczny na kanale wentylacji grawitacyjnej	
	Instalacja wod.-kan.		
	Instalacje specjalne		

Nazwa i numer pomieszczenia		A2.15 Winda osobowa (szpitalna)	
Powierzchnia szybu		6,23 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	
		Okładzina	
	Podłoga		
	Stolarka		
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Zgodnie z wytycznymi producenta dźwigu	
	Gniazda zwykłe		
	Gniazda specjalne		
	Instalacja		
	Instalacja		
	Instalacja		
Instalacje sanitarne	Zasilanie	230V/400V 11,5 kW	
	Wymagana temperatura		
	Wentylacja grawitacyjna		
	Wentylacja mechaniczna		
	Instalacja wod.-kan.		
Instalacje specjalne	UWAGA: dobrano dźwig typ PBD214		

Nazwa i numer pomieszczenia		A2.16 Kuchenka oddziałowa	
Powierzchnia		4,72 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	
		Okładzina	Glazura do sufitu
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe łazienkowe z tulejami wentylacyjnymi	
	Wyk. specjalne	Zmywarko-wypaźarka	
		Mikrofalówka Czajnik elektryczny Lodówka	
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna, miejscowa – wg części rysunkowej	
	Gniazda zwykłe	230 V – wg części rysunkowej	
	Gniazda specjalne	Bryzgoszczelne - wg części rysunkowej	
	Instalacja		
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	20 °C	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna	Wentylator elektryczny na kanale wentylacji grawitacyjnej	
	Instalacja wod.-kan.	Zlewozmywak dwukomorowy Umywalka	
	Instalacje specjalne		

Nazwa i numer pomieszczenia		A2.17 Pomieszczenie porządkowe	
Powierzchnia		3,72 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	
		Okładzina	Glazura do sufitu
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe łazienkowe z tulejami wentylacyjnymi	
	Wyk. specjalne		
	Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna
Gniazda zwykłe		230 V bryzgoszczelne - wg części rysunkowej	
Gniazda specjalne			
Instalacja			
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	20 °C	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna	Wentylator elektryczny na kanale wentylacji grawitacyjnej	
	Instalacja wod.-kan.	Umywalka Zlew jednokomorowy	
	Instalacje specjalne		

Nazwa i numer pomieszczenia		A2.18 Brudownik: kaczek, basenów, brudnej bielizny	
Powierzchnia		6,45 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	
		Okładzina	Glazura do sufitu
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe łazienkowe z tulejami wentylacyjnymi	
	Wyk. specjalne	System szaf zamykanych na środki czystości i sprzęt porządkowy oraz pojemniki na brudną pościel	
	Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna
Gniazda zwykłe		230 V bryzgoszczelne wg części rysunkowej	
Gniazda specjalne			
Instalacja elektryczna		400 V (myjnia, dezynfektor basenów z własną wytwornicą pary)	
Instalacja bakteriobójcza		Oprawy ściennie z wyłącznikami na zewnątrz pomieszczeń, z sygnalizacją włączenia i zabezpieczonymi przed przypadkowym wyłączeniem	
Instalacja			
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	20 °C	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna	Wyciągowa	
	Instalacja wod.-kan.	Umywalka Zlew Myjko - dezynfektor basenów Miska ustępowa	
	Instalacje specjalne		