

Nazwa i numer pomieszczenia		A2.19 Węzeł higieniczno-sanitarny do pokoju A2.20	
Powierzchnia		6,06 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	
		Okładzina	Glazura do sufitu
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe łazienkowe z tulejami wentylacyjnymi	
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna, miejscowa nad umywalką	
	Gniazda zwykłe	230 V gniazda bryzgoszczelne – wg części rysunkowej	
	Gniazda specjalne		
	Instalacja przywoławcza	wg części rysunkowej	
	Instalacja		
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	24 °C – grzejniki drabinkowe, naścienne, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna	Wentylator elektryczny na kanale wentylacji grawitacyjnej	
	Instalacja wod.-kan.	Umywalka dla osób poruszających się na wózkach Miska ustępowa dla osób poruszających się na wózkach Natrysk: zgodnie z normami dla osób poruszających się na wózkach Krzeselko prysznicowe z poręczami dla osób niepełnosprawnych	
	Instalacje specjalne	Poręcze ściennie i uchylne dla osób niepełnosprawnych, krzeselko w części natryskowej	

Nazwa i numer pomieszczenia		A2.20 Pokój łóżkowy	
Powierzchnia		24,42 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	Emulsyjne
		Okładzina	
	Podłoga	Gładka, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, np. linoleum (PCV) z rulonu szczelnie spawane, wykładane na ścianę na wys. 8cm	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe Okienna: PCV lub drewniana z nawietrznikami	
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna, miejscowa – wg części rysunkowej	
	Gniazda zwykłe	230 V – wg części rysunkowej	
	Gniazda specjalne		
	Instalacja telefoniczna	wg części rysunkowej	
	Instalacja przywoławcza	wg części rysunkowej	
	Instalacja internetowa	wg części rysunkowej	
	Instalacja RTV	wg części rysunkowej	
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	24 °C – grzejniki gładkie, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna		
	Instalacja wod.-kan.		
	Instalacje specjalne		

Nazwa i numer pomieszczenia		A2.21 Komunikacja	
Powierzchnia		63,47 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	Emulsyjne
		Okładzina	
	Podłoga		Terakota
	Sufit		
	Stolarka		
	Wyk. specjalne		Odbojnice
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa		Ogólna, miejscowa – wg części rysunkowej
	Gniazda zwykłe		230 V – wg części rysunkowej
	Gniazda specjalne		
	Instalacja monitoringu		wg części rysunkowej
	Instalacja komunikacji głosowej		wg części rysunkowej
	Instalacja oświetlenia awaryjnego		wg części rysunkowej
	Instalacja oświetlenia kierunkowego		wg części rysunkowej
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura		20 °C – grzejniki gładkie, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi
	Wentylacja grawitacyjna		Obowiązuje
	Wentylacja mechaniczna		
	Instalacja wod.-kan.		
	Instalacje specjalne		Hydrant p.poż.

OPIS TECHNOLOGICZNY POMIESZCZEŃ PARTERU SEGMENTU B

Zestawienie powierzchni użytkowej pomieszczeń dla parteru w segmencie B:

B1.1.	Gabinet doświadczalno -zabiegowy (fizykoterapia) - elektrolecznictwo, ultradźwięki miejscowe	-	23,78 m ²
B1.2.	Gabinet doświadczalno -zabiegowy (fizykoterapia) - elektrolecznictwo, ultradźwięki miejscowe	-	24,09 m ²
B1.3.	Szatnia ogólnodostępna dla pacjentów, miejsce dla okryć wierzchnich pacjentów przychodzących z zewnątrz	-	13,00 m ²
B1.4.	Recepcja - punkt rejestracyjno-informacyjny	-	17,63 m ²
B1.5.	Gabinet lekarski z aparaturą USG	-	25,92 m ²
B1.6.	Gabinet pielęgniarstwo-zabiegowy	-	17,19 m ²
B1.7.	Oddział przyjęć - punkt przyjęć do oddziału szpitalnego	-	27,65 m ²
B1.8.	Gabinet lekarski z aparaturą do prób wysiłkowych i EKG	-	19,92 m ²
B1.9.	Szatnia socjalna brudna	-	6,96 m ²
B1.10.	Komunikacja w części socjalnej	-	5,49 m ²
B1.11.	Węzeł higieniczno-sanitarny w części socjalnej	-	3,35 m ²
B1.12.	Szatnia socjalna czysta	-	6,90 m ²
B1.13.	Pomieszczenie socjalne dla pracowników	-	15,43 m ²
B1.14.	Pomieszczenie na wózki - magazynek sprzętowy	-	10,21 m ²
B1.15.	Gabinet doświadczalno -zabiegowy badań termowizyjnych, masażu, terapii manualnej	-	16,46 m ²
B1.16.	Gabinet doświadczalno -zabiegowy badań termowizyjnych, laseroterapii	-	16,21 m ²
B1.17.	Wiatrołap	-	16,24 m ²
B1.18.	Komunikacja - poczekalnia	-	110,17 m ²
B1.19.	Komunikacja pionowa - klatka schodowa	-	6,39 m ²
	Razem powierzchnia użytkowa dla parteru w segmencie B:	-	382,99 m²

Nazwa i numer pomieszczenia		B1.1 Gabinet doświadczalno-zabiegowy – (fizykoterapia – elektrolecznictwo, ultradźwięki miejscowe)	
Powierzchnia		23,78 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	Emulsyjne
		Okładzina	Glazura wokół umywalki do 1,6 m
	Podłoga		Gładka, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, np. linoleum (PCV) z rulonu szczelnie spawane, wykładane na ścianę na wys. 8cm
	Sufit		Emulsyjne
	Stolarka		Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe Okienna: PCV lub drewniana z nawietrznikami
	Wyk. specjalne		
	Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	
Gniazda zwykłe		230 V – wg części rysunkowej	
Gniazda specjalne			
Instalacja telefoniczna		wg części rysunkowej	
Instalacja przywoławcza		wg części rysunkowej	
Instalacja internetowa		wg części rysunkowej	
Instalacja lampy bakteriobójczej		wg części rysunkowej	
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura		24 °C – grzejniki gładkie, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi
	Wentylacja grawitacyjna		Obowiązuje
	Wentylacja mechaniczna		
	Instalacja wod.-kan.		Umywalka
	Instalacje specjalne		

Nazwa i numer pomieszczenia		B1.2 Gabinet doświadczalno-zabiegowy – (fizykoterapia – elektrolecznictwo, ultradźwięki miejscowe)	
Powierzchnia		24,09 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	Emulsyjne
		Okładzina	Glazura wokół umywalki do 1,6 m
	Podłoga		Gładka, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, np. linoleum (PCV) z rulonu szczelnie spawane, wykładane na ścianę na wys. 8cm
	Sufit		Emulsyjne
	Stolarka		Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe Okienna: PCV lub drewniana z nawietrznikami
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa		Ogólna, miejscowa – wg części rysunkowej
	Gniazda zwykłe		230 V – wg części rysunkowej
	Gniazda specjalne		
	Instalacja telefoniczna		wg części rysunkowej
	Instalacja przywoławcza		wg części rysunkowej
	Instalacja internetowa		wg części rysunkowej
	Instalacja lampy bakteriobójczej		wg części rysunkowej
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura		24 °C – grzejniki gładkie, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi
	Wentylacja grawitacyjna		Obowiązuje
	Wentylacja mechaniczna		
	Instalacja wod.-kan.		Umywalka
	Instalacje specjalne		